



**BURMISTRZ DZIELNICY BIELANY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel. 22 443 47 84, 22 443 47 82, faks 22 325 44 86
sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.bielany.waw.pl

Warszawa, dnia 08.07.2020 r.

Numer sprawy: UD-III-WZP.271.47.2020.EPI
(.5. EPI.UD-III-WZP)

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem jest:

Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana w Warszawie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 w powiązaniu z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść pytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

PYTANIE 1

Proszę o informację czy Zamawiający posiada pełny projekt techniczny instalacji nawadniania. Załączony w postępowaniu jest zarysem, w oparciu o który Wykonawca może przygotować jedynie szacunkową wycenę zakresu prac przewidzianych do wykonania w tym zakresie. W przypadku braku dodatkowych informacji na etapie przygotowywania oferty, proszę o informację czy na etapie realizacji Zamawiający wyraża zgodę na przygotowanie zamiennego projektu wykonania nawodnienia. Ponadto proszę o wskazanie źródła poboru wody.

WYJAŚNIENIE 1

W projekcie wykonawczym nawadniania-architektura, stanowiącym zał. nr 16 do SIWZ - podano ilości sekcji, podano ilości zraszaczy i wielkości dysz zraszających oraz długości i średnice przewodów rurociągów.

Zamawiający nie wyraża zgody na przygotowanie zamiennego projektu wykonania nawodnienia na etapie realizacji.

Źródło poboru wody Zamawiający wskazał w zał. nr 13 do SIWZ. Dokument jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bielany.waw.pl pn.: Za 13.PW_instalacja wodociągowa_zasilanie urzadzeń_sanitarna_zal.13doSIWZ_cz.1.zip

W ww. projekcie wykonawczym pt. INSTALACJA WODOCIĄGOWA – ZASILANIE URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW jest zaznaczone miejsce ustalone z projektantem od nawadniania.

Załącznikiem do ww. projektu, zgodnie z pkt VI. Spis rysunków, jest rysunek pn. Projekt zagospodarowania terenu- instalacja wodociągowa.



W pkt. IV ppkt. 3. pn. Cel i zakres opracowania wskazano:

Celem opracowania jest wykonanie projektu instalacji wodociągowej zasilającej urządzenia na placu zabaw.

Zakres projektowanej instalacji:

Od projektowanej zasuwy kołnierzowej DN50 długiej (wg projektu budowy przyłącza wodociągowego) aż do:

- projektowanej wg odrębnego opracowania studni na elektrozawory – system nawadniania zieleni
- projektowanej wg odrębnego opracowania studni na filtry wstępne – zasilanie zamglawiaczy

Projekt budowlany przyłącza wodociągowego, stanowi załącznik 14 do SIWZ.

Sprawię prowadzi: Ewa Pietrzak, bielany.zamowienia@um.warszawa.pl, telefon 22-443-48-22, adres do korespondencji: ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

*Burmistrz
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*

/- Grzegorz Pietruczuk

