



**BURMISTRZ DZIELNICY BIELANY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel. 22 443 47 84, 22 443 47 82, faks 22 325 44 86
sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.bielany.waw.pl

Warszawa, dnia 10.07.2020 r.

Numer sprawy: UD-III-WZP.271.47.2020.EPI
(10).EPI.UD-III-WZP)

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem jest:

Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana w Warszawie

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a w powiązaniu z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść pytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

W projekcie elektrycznym brakuje części graficznej – rysunków, rzutów, schematów. Czy Zamawiający może udostępnić pełny projekt w celu wykonania rzetelnej wyceny?

WYJAŚNIENIE 1

Zamawiający udostępniia brakujące rysunki E1, E2, E3, E4 do Projektu wykonawczego – branży elektrycznej, stanowiącego zał. nr 18 do SIWZ

PYTANIE 2

Dla jakich parametrów pracy został zaprojektowany system automatycznego nawadniania? Prosimy o podanie źródła wody - ile m³/h i jakie ciśnienie dynamiczne?

WYJAŚNIENIE 2

Parametry źródła wody określa dostawca wody, czyli MPWiK.
Zamawiający wystąpił do MPWiK o warunki techniczne i podał zapotrzebowanie wody jakie potrzebuje.
MPWiK przy źródle gwarantuje taką wydajność (0,77dm³/s) przy ciśnieniu 0,25MPa,
Takie są parametry źródła wody gwarantowane przez MPWiK.
Odpowiedzią do pytania są warunki techniczne MPWiK określone w zał.13 do SIWZ (załączniki pn. 13.PW_instalacja wodociągowa_zasilanie urządzeń sanitarna_zał.13 do SIWZ cz1 i cz.2).

PYTANIE 3

Na jakiej podstawie zostały dobrane rozmiary średnic rur dla poszczególnych sekcji nawodnienia?

WYJAŚNIENIE 3

Przyłącze do studzienek z elektrozaworami realizowane jest rurą PE40 i poprzez elektrozawór półtoracalowy 1 1/2" PGA 150 dalej rurociągiem z rury PE40 przechodzącym w rurę PE32 przy zakończeniach sekcji, dla zminimalizowania strat tarcia wewnątrz rur spowodowanych przepływem wody. Ponadto projekt wykonawczy nawadniania stanowi integralną całość z projektami wykonawczym stanowiącymi załączniki nr: 12,13 i 14 do SIWZ



PYTANIE 4

Jaki dokładnie model linii kroplującej został uwzględniony w projekcie, nie ma informacji o wypływie l/h z emitera? W zestawieniu pojawia się ilość 800 mb linii - czy w związku z tym cała linia ma działać na jednej sekcji?

WYJASNIENIE 4

Zgodnie z projektem wykonawczym nawadniania-architektura, stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ - Wypływ wody z emitera standardowy 2l/min, emitory co 33 cm, przekrój rury 16mm, podejścia pod wszystkie rabaty rurą PE 32, na rabatach linia kroplującą układana w pętli dla wyrównania ciśnienia na całej długości.

PYTANIE 5

Na jakiej podstawie wyliczono czasy pracy sekcji? (czasy są źle dobrane do rodzaju zraszaczy)

WYJAŚNIENIE 5

Częstotliwość pracy sekcji: 2 razy dziennie przez 20-25 min (każda sekcja oddzielnie) w porze nocnej/nad ranem.

PYTANIE 6

W zamieszczonych materiałach brak przedmiarów dotyczących projektu zieleni. Proszę o podanie ilości metrów bieżących obrzeża eko-bord oraz jego wymaganej wysokości.

WYJAŚNIENIE 6

Wymagana ilość ekobordu wynosi 136mb o wys. 45 mm

PYTANIE 7

Na projekcie jest oznaczone poidełko, proszę o specyfikację techniczną tego elementu.

WYJAŚNIENIE 7

Poidełko nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i nie należy uwzględniać go przy wycenie oferty.

PYTANIE 8

W przedmiarze oświetlenia placu zabaw opisane są oprawy lamp rtęciowych, z kolei w opisie projektu wskazano lampy LED. Bardzo proszę o sprecyzowanie tej pozycji i opis jakie lampy ora ile sztuk powinniśmy przyjąć w kosztorysie.

WYJAŚNIENIE 8

Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym branża architektura zał nr 10 do SIWZ pkt.4.8 str. 63 należy przyjąć lampy ledowe.

W KNR brakuje pozycji kosztorysowej montażu opraw LED zatem przez analogie przyjęto pozycję z oprawami do lamp rtęciowych, natomiast w wykazie materiałów znajduje się zestawienie opraw ze źródłami LED z ilością sztuk:

Oprawa drogowa ze źródłem LED 8000lm, IP66, IK09, 54W	szt.	10
Wysięgnik dwuramienny aluminiowy 2 x 1,0m, 5°, zakończenie Ø60mm, do mocowania na słupie aluminiowym	kpl.	5
Słup aluminiowy h=6m, d=60mm, kolor naturalny C-0	kpl.	5
Fundament do słupa oświetleniowego aluminiowego z elementami złącznymi	kpl.	5
Złącze słupowe izolacyjne 400V, 16A, IP44 z listwą TH 35, z wyłącznikami instalacyjnymi 2 x 1P C3, zaciski zasilające 5x16mm ² Cu	kpl.	5

Powyższe należy przyjąć do wyceny ofert.

Z uwagi na fakt, iż wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści SIWZ - poprzez dodanie do Dokumentacji projektowej części graficznej do Projektu Wykonawczego w branży elektrycznej stanowiącego zał. nr 18 do SIWZ - Zamawiający **zmienia termin składania ofert** z 14.07.2020 r. **na 20.07.2020 r.**

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w Części VIII pkt 1 i 2 SIWZ w następujący sposób:

1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) **Ofertę należy złożyć** w zamkniętej kopercie w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 w terminie **do 20.07.2020 roku do godz. 9⁰⁰**. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

(Z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co-V-2, na parterze Urzędu, przy wejściu głównym, należy poinformować pracownika ochrony o chęci złożenia oferty, który skontaktuje się z Wydziałem Zamówień Publicznych lub proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny z Wydziałem Zamówień Publicznych pod nr tel. 022/443 48 20 lub 022/443 48 17 lub 022/443 48 19).

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 roku o godz. 13⁰⁰** w Siedzibie Zamawiającego, ul. S. Żeromskiego 29, sala nr 30 na parterze (oddzielne wejście od ul. Jarzębskiego).

(Z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co-V-2, na parterze Urzędu, przy wejściu od ul. Jarzębskiego, należy poinformować pracownika ochrony o chęci uczestniczenia w jawnym otwarciu ofert, który skontaktuje się z Wydziałem Zamówień Publicznych lub bezpośredni kontakt telefoniczny z Wydziałem Zamówień Publicznych pod nr tel. 022/443 48 20 lub 022/443 48 17 lub 022/443 48 19).

Powyższe wyjaśnienia wraz z modyfikacją stanowią integralną część SIWZ.

W związku ze zmianą treści SIWZ, która prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający informuje, iż zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.bielany.waw.pl, a także modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu na stronie <http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl>

Sprawę prowadzi: Ewa Pietrzak, bielany.zamowienia@um.warszawa.pl, telefon 22-443-48-22, adres do korespondencji: ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Burmistrz
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

/-/ Grzegorz Pietruczuk